



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.  
Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

Почтовый адрес: ул. Гагарина, 16, г. Волгодонск, 347380. Телефоны: (8639) 26-51-48. (8639) 26-61-48.  
Факс: (8639) 26-51-48. E-mail: logpn\_rnd@mail.ru.  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 18 » марта 2021 г.  
(дата составления акта)

город Волгодонск  
(место составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20

По адресу/адресам: город Волгодонск, пр. Курчатова, 28

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 20 от 17 февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения  
Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.  
Волгодонска", СРЦ для несовершеннолетних (категория риска – чрезвычайно высокий)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ---- » ----- 20--- г. с --- час.--- мин. до ---- час.---- мин. Продолжительность -----

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) директор Голикова Галина Васильевна

19.01.2021 год 10:00

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ростовской области майор внутренней службы Бондаренко Вячеслав Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности  
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Голикова Галина Васильевна – директор ГБУ  
СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска»

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1	В нарушение пункта 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационного выхода из пятого блока (второй этаж) на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа составляет 0,7 метра.	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна
2	В нарушение пункта 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационного выхода из четвертого блока (второй этаж) на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа составляет 0,7 метра.	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна
3	В нарушение пункта 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационного выхода из шестого блока (второй этаж) на лестницу 3-го типа составляет 0,7 метра.	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна
4	В нарушение пункта 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационного выхода из спортивного зала (первый этаж) непосредственно наружу составляет 0,7 метра.	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна
5	В нарушение пункта 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пред. Пункт 6.17 СНиП 21-01-97*), одна из дверей эвакуационного выхода через коридор из спортзала наружу на первом этаже открывается не походу эвакуации из данного помещения.	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна
6	В нарушение пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479) не в полном объеме обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих средства противопожарной защиты (динамик системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 5-ом блоке).	ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска», директор Голикова Галина Васильевна

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение №20 от 17.02.2021 года.
2. Предписание №20/1/1 от 18.03.2021 года.
3. Протокол по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ на должностное лицо.
4. Протокол по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ на юридическое лицо

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  
Государственный инспектор города  
Волгодонска по пожарному надзору  
майор внутренней службы  
Бондаренко Вячеслав Владимирович



С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):  
Голикова Галина Васильевна – директор ГБУ СОИ РО  
«СРЦ для несовершеннолетних г.Волгодонска»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » марта 2021 г.  
  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)